

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

территориальный отдел в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах городе Вилючинске
684000 г. Елизово, ул.Первомайская, д.5 тел/факс (841531)7-16-85

ПРЕДПИСАНИЕ № Н- 1232

об устранении выявленных нарушений санитарных правил

«22» марта 2021 г

г.Елизово

Кому Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Елизовская начальная школа № 5». ОГРН: 1024101218096. ИНН: 4105015474

(полное наименование юридического лица фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, юридический адрес)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 47 от 11.03.2021г., экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 01.03.2021г. № 246-101-В/ЕВТО-16

(наименование объекта, перечень рассмотренных документов)

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

В соответствии с п. 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 2 статьи 50, п.1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Обязываю

устранить в срок до **01.10.2022г.** нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	пункт санитарных правил
1.	Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов на пищеблоке школы, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.	п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
2.	Обеспечить последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих биологическую безопасность.	п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
3.	Обеспечить оборудование локальными вытяжными системами, которые могут быть присоединены к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, зоны производственного цеха, где находятся электроплита и электродуховка.	п. 2.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20
4.	Обеспечить оборудование пищеблока школы исправной системой вентиляции	п. 2.15.СанПиН 2.3/2.4.3590-20

О выполнении предписания сообщить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю (территориальный отдел) по адресу: г.Елизово, ул.Первомайская, д.5, территориальный отдел в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске

(адрес Управления или территориального отдела)

в срок до «01» октября 2022 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее выполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление в установленный срок запрашиваемой информации, предупрежден. Ледошанка Е.В.

(ФИО индивидуального предпринимателя (его представителя),
представителя юридического лица, подпись, дата)

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора): г.Елизово, ул.Первомайская, д.5, территориальный отдел в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилочинске

(адрес Управления Роспотребнадзора или территориального отдела)

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Подпись должностного лица,
выдавшего предписание

главный специалист-эксперт ТО Дубровина С.В. 22.03.2021
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

Настоящее предписание получил

Ледошанка Е.В.
(фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя (его представителя))

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575977

Владелец Рябошапка Елена Валерьевна

Действителен с 06.04.2022 по 06.04.2023